

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-KR.AB09.B.00445

№ 0003980

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Компания Корос Альянс". ОГРН 1157746363444.
Адрес: 119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 51А/9, этаж 8, пом.1.
Тел./факс: +7 (495)223-64-40.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«LOTTE ADVANCED MATERIALS CO., LTD.»
Адрес: 56, Gosan-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, South Korea, 437-711, Корея.
Телефон: +82-31-596-3856. Факс: +82-31-596-3882.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации №РА.RU.11АВ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели отделочные из кварцевого камня на связующем из полиэфирных смол толщиной от 6 мм до 30 мм т.м. Radianz.
Код ОК 034 (ОКПД-2): 25.23.11.190.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

6810 19 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ):
см. приложение на бланке №0003992.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0450-ВМ/18 от 21.05.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № РА.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя.
Контракт № ККА-SM/07/15 от 10.07.2015г., доп.соглашение № 5 от 29.12.2017г.
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.M0014207 от 17.05.2018 года, выдан ОС
ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ», 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.112/2,
лит. И, оф. 514, аттестат рег. № SMK STANDART.RU.0005.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.05.2018 по 21.05.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации


подпись

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)


подпись

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-KR.AB09.B.00445

(обязательная сертификация)

№ 0003992

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
25.23.11.190 6810 19 000 9	Панели отделочные из кварцевого камня на связующем из полиэфирных смол толщиной от 6 мм до 30 мм т.м. Radianz.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402- 96, коэффициент дымообразования – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ1.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия